

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									
											2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
上川橋 0001 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	PC橋	東町通り線 0002	東町278番地2	48.73 径間数 2	6.30	1972	49	2017	対策内容		定期点検					定期点検			
中山橋 0002 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	RC橋	東町通り線 0002	東町292番地	2.70 径間数 1	18.20	1993	28	2016	対策内容	定期点検					定期点検				
パンケ1号橋 0003 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	H型钢	旭ヶ丘線 0155	字菊水114番地	24.00 径間数 1	7.20	1988	33	2017	対策内容		定期点検					定期点検			
パンケ2号橋 0004 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	PC橋	旭ヶ丘線 0155	字菊水527番地	15.50 径間数 1	7.20	1995	26	2017	対策内容		定期点検					定期点検			
東4丁目橋 0005 健全性診断区分: II 維持管理区分: A	1級	RC橋	東4丁目線 0063	新光町60番地2	2.40 径間数 1	11.50	1954	67	2016	対策内容	定期点検					定期点検				
協和橋 0006 健全性診断区分: II 維持管理区分: C	その他	PC橋	東雲菊水線 0218	東雲	10.40 径間数 1	8.50	1983	38	2016	対策内容	定期点検					定期点検				
江差牛1号橋 0008 健全性診断区分: I 維持管理区分: A	1級	RC橋	江差牛線 0101	越路	2.50 径間数 1	5.60	1959	62	2017	対策内容		定期点検					定期点検			
江差牛2号橋 0010 健全性診断区分: I 維持管理区分: C	2級	RC橋	江差牛林道線 0102	越路	2.70 径間数	5.50	1971	50	2017	対策内容		定期点検					定期点検			
朝日橋 0012 健全性診断区分: I 維持管理区分: B	その他	鋼溶接橋	東雲1号線 0104	東雲7番地4	25.00 径間数 1	7.20	1991	30	2017	対策内容		定期点検					定期点検			

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<---> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										
											2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	
宮下橋 0014 健全性診断区分:II 維持管理区分:A	その他	PC橋	東雲28線 0106	東雲557番地	35.00	3.80	1972	49	2017	対策内容		定期点検					定期点検				<-----> 【主桁】断面修復工 【橋台】断面修復工 【支承】省座材打換(ジャッキアップなし) 【地盤】部分打換え工-
北電用水路橋 0015 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	2級	PC橋	東雲バンケ線 0109	東雲253番地	13.50	5.50	1977	44	2016	対策内容	定期点検					定期点検					
バンケ橋 0016 健全性診断区分:II 維持管理区分:C	2級	鋼溶接橋	東雲バンケ線 0109	字菊水	7.50	5.80	1992	29	2017	対策内容		定期点検									定期点検
東雲30線橋 0017 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	RC橋	東雲30線 0116	東雲287番地	4.90	5.20	1967	54	2017	対策内容		定期点検									定期点検
八巻橋 0018 健全性診断区分:III 維持管理区分:C	その他	H型鋼	東雲朝日線 0118	字菊水	7.00	4.00	1965	56	2017	対策内容		定期点検									定期点検
金竜橋 0019 健全性診断区分:III 維持管理区分:B	2級	H型鋼	越路中島線 0119	越路2037番地	42.80	5.80	1971	50	2016	対策内容	定期点検	<-----> 【床版】断面修復工、遊離石灰除去工(間詰部)-第2径間 【橋脚】断面修復工、ひびわれ注入工 【護岸】コンクリートブロック工-A1削 【支承】省座材打換&支承再据付(ジャッキアップあり) 【伸縮装置】取替え-全径間 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工								定期点検	
福京橋 0020 健全性診断区分:II 維持管理区分:C	2級	RC橋	越路27線 0120	越路527番地1	8.00	4.50	1959	62	2017	対策内容		定期点検									定期点検
福寿橋 0021 健全性診断区分:I 維持管理区分:A	1級	鋼溶接橋	越路30線 0124	越路2025番地	32.70	7.00	1982	39	2016	対策内容	定期点検										定期点検
岩の沢橋 0022 健全性診断区分:II 維持管理区分:A	1級	H型鋼	越路30線 0124	越路749番地	12.50	4.70	1967	54	2016	対策内容	定期点検										定期点検
新井橋 0023 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	RC橋	越路基線 0129	越路275番地	4.20	4.50	1983	38	2017	対策内容		定期点検									定期点検

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<---> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									
											2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
錦橋 0025 健全性診断区分:II 維持管理区分:A	1級	H型鋼	越路35線 0131	越路297番地2	24.60	7.30	1972	49	2016	対策内容	定期点検							<--->	【床版】断面修復工、遊離石灰除去工(間詰部) 【支承】沓座モルタル打換&支承再据付(ｼﾞｯﾔｯｸｱｯﾌﾟあり) 【伸縮装置】取替え-全径間 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工	
北電用水路橋 0027 健全性診断区分:III 維持管理区分:A	1級	PC橋	日東古川橋線 0138	日東170番地	12.00	7.00	1965	56	2017	対策内容		定期点検			<--->				【床版】遊離石灰除去工(間詰部) 【橋台】断面修復工、ひびわれ注入工-A1, A2 【防護柵】部分取替え工-L, R	
古川橋 0028 健全性診断区分:III 維持管理区分:A	1級	PC橋	日東古川橋線 0138	日東398番地6	15.64	7.00	1978	43	2016	対策内容	定期点検				<--->				【架換工】	
はつとり橋 0029 健全性診断区分:III 維持管理区分:C	その他	H型鋼	日東3号線 0139	日東377番地	12.70	4.70	1965	56	2016	対策内容	定期点検							<--->	【床版】断面修復工 【伸縮装置】取替え-全径間	
宇円内橋 0030 健全性診断区分:II 維持管理区分:C	2級	H型鋼	天幕宇円内橋線 0145	天幕146番地	13.50	5.20	1970	51	2016	対策内容	定期点検							<--->	【主桁】塗装塗替え工 (Rc-1) ※支承、排水装置含む	
天竜橋 0031 健全性診断区分:II 維持管理区分:B	その他	H型鋼	天幕右岩内線 0150	天幕303番地	18.50	4.70	1968	53	2017	対策内容		定期点検						<--->	【基礎】根継工(仮締切工含む)-A2基礎 【地覆・防護柵】地覆・防護柵取替え工-L, R	
四釜橋 0033 健全性診断区分:II 維持管理区分:B	その他	鋼溶接橋	チカリベツ線 0151	天幕国有林内	30.00	4.70	1971	50	2017	対策内容		定期点検								
駒止橋 0034 健全性診断区分:II 維持管理区分:B	その他	鋼溶接橋	チカリベツ線 0151	天幕国有林内	30.00	4.70	1973	48	2017	対策内容		定期点検								
トイマルク橋 0035 健全性診断区分:II 維持管理区分:B	その他	鋼溶接橋	トイマルク線 0152	天幕363番地	30.00	4.70	1966	55	2017	対策内容		定期点検								
藤越橋 0036 健全性診断区分:III 維持管理区分:B	その他	H型鋼	トイマルク線 0152	天幕国有林内	20.30	4.70	1966	55	2017	対策内容		定期点検		<--->					【床版】断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】ひびわれ注入工-A1, A2 【支承】沓座モルタル打換&支承再据付(ｼﾞｯﾔｯｸｱｯﾌﾟあり) 【伸縮装置】取替え-A1 【地覆】部分打換え工-L 【防護柵】取替え工-L, R	

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：〈――〉 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								
											2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)
菊水1号橋 0039 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	PC橋	旭水1号線 0156	字菊水	7.30	4.50	1954	67	2017	対策内容		定期点検				定期点検			
野木坂橋 0042 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	H型钢	野木坂橋線 0182	字菊水	14.00	4.00	1986	35	2017	対策内容		定期点検				定期点検			
菊水北電1号橋 0043 健全性診断区分:II 維持管理区分:A	1級	PC橋	菊水幹線 0161	菊水203番地	12.50	7.50	1981	40	2016	対策内容	定期点検				定期点検				〈――〉 【主桁】ひびわれ注入工
菊水3号橋 0044 健全性診断区分:I 維持管理区分:C	その他	PC橋	菊水下段線 0162	菊水208番地	8.50	5.50	1967	54	2017	対策内容		定期点検				定期点検			
菊水9線1号橋 0046 健全性診断区分:III 維持管理区分:C	その他	PC橋	菊水9線 0164	字菊水	7.30	4.50	1954	67	2017	対策内容		定期点検	〈――〉 【基礎】根継工(仮締切工含む)-A1基礎			定期点検			
日東吊橋 0047 健全性診断区分:III 維持管理区分:B	その他	鋼溶接橋	菊水10線 0165	日東27番地1地先	49.40	1.00	1985	35	2017	対策内容		定期点検			〈――〉 【橋台】断面修復工-A1, A2 【支承】支承再据付(ノヤキアワブあり) 定期点検				
菊水12線橋 0049 健全性診断区分:II 維持管理区分:C	その他	木橋	菊水12線 0166	字白川	5.40	3.20	1958	63	2017	対策内容		定期点検				定期点検			
本田橋 0050 健全性診断区分:II 維持管理区分:B	その他	H型钢	白川林道線 0176	白川779番地2	25.00	4.70	1972	49	2017	対策内容		定期点検				定期点検			
流星橋 0053 健全性診断区分:II 維持管理区分:B	その他	H型钢	層雲峡流星銀河双瀑 0204	層雲峡	23.00	13.00	1988	33	2016	対策内容	定期点検				定期点検				
小倉橋 0056 健全性診断区分:III 維持管理区分:C	その他	PC橋	白川清川線 0172	白川138番地1	10.44	3.70	1972	49	2016	対策内容	定期点検		〈――〉 【橋台】ひびわれ注入工-A1, A2 【基礎】根継工(仮締切工含む)-A2基礎 【伸縮装置】取替え-全径間 【地覆】部分打換え-L, R		定期点検				

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：<---> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									
											2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
メコ橋 0058 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:A	1級	RC橋	清川陵万2号線 0176	字清川	2.50	6.10	1981	40	2017	対策内容		定期点検						<---> 【架換工】		
双雲別橋 0059 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:A	1級	PC橋	清川陵万2号線 0176	清川118番地	6.30	5.50	1983	38	2017	対策内容		定期点検	<---> 【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工-A1,A2 【基礎】根継工(仮締切工含む)-A1基礎				定期点検			
山見橋 0060 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:A	1級	RC橋	清川陵万2号線 0176	清川182番地2	3.10	5.10	1978	43	2017	対策内容		定期点検	<---> 【主桁】ひびわれ注入工 【橋台】ひびわれ注入工-A2 【基礎】根継工(仮締切工含む)-A1, A2基礎				定期点検			
陵万橋 0061 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	RC橋	清川陵万2号線 0176	清川203番地2	9.10	4.50	1970	51	2017	対策内容		定期点検					定期点検	<---> 【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工 【防護柵】部分打換え-L, R		
凌雲橋 0062 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	鋼溶接橋	清川陵万2号線 0176	清川石狩川河川敷	55.40	8.40	1987	34	2017	対策内容		定期点検					定期点検			
彩雲橋 0065 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:B	1級	鋼溶接橋	ホチル層雲線 0187	層雲峡	36.70	5.15	1963	58	2017	対策内容		定期点検			<---> 【床版】断面修復工 【基礎】根継工(仮締切工含む)-A1基礎 【地覆】部分打換え工-L, R 【橋面】橋面防水工+ 舗装打換え工	定期点検				
映月橋 0066 健全性診断区分:I 維持管理区分:A	1級	鋼溶接橋	層雲峡映月橋線 0189	層雲峡	27.80	12.30	2001	19	2016	対策内容	定期点検						定期点検			
黒岳橋 0067 健全性診断区分:I 維持管理区分:A	1級	鋼溶接橋	層雲峡1号線 0199	層雲峡	26.10	10.50	1989	32	2016	対策内容	定期点検						定期点検			
九十九橋 0068 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	1級	鋼溶接橋	層雲峡1号線 0199	層雲峡	19.84	9.00	1977	44	2016	対策内容	定期点検						定期点検			
佐藤橋 0072 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:C	その他	RC橋	西共進線 0205	字東雲	4.60	5.10	1956	65	2017	対策内容		定期点検					定期点検			

【様式1-2】

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：〈――〉 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名	道路種別	橋梁種類	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									
											2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)
越路35線橋 0073 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:C	その他	RC橋	越路35線 0131	越路365番地	5.90	4.50	1972	49	2017	対策内容		定期点検		〈――〉 【主桁】断面修復工 【橋脚】断面修復工		定期点検				
朝暁橋 0076 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	その他	銅溶接橋	層雲峡3丁目線 0195	層雲峡	25.30	1.50	2001	19	2017	対策内容		定期点検				定期点検				
緑橋 0077 健全性診断区分:Ⅲ (補修対策前診断結果) 維持管理区分:B	その他	PC橋	高原温泉道路 0212	層雲峡	18.90	4.64	1961	60	2016	対策内容	定期点検				定期点検					
石狩橋 0078 補修工事中 健全性診断区分:Ⅲ (補修対策前診断結果) 維持管理区分:B	その他	銅溶接橋	高原温泉道路 0212	層雲峡	49.90	4.50	1960	61	2016	対策内容	〈――〉 定期点検				定期点検					
末廣橋 0079 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	その他	銅溶接橋	高原温泉道路 0212	層雲峡	39.80	4.50	1960	61	2016	対策内容	定期点検				定期点検				〈――〉 【地覆】部分打換え工-LR	
エイコ橋 0080 健全性診断区分:Ⅲ 維持管理区分:C	その他	H型鋼	高原温泉道路 0212	層雲峡	10.40	4.70	1965	56	2016	対策内容	定期点検		〈――〉 【橋台】ひびわれ注入工-A1.A2 【地覆】ひびわれ注入工-L.R		定期点検					
景勝橋 0081 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	その他	H型鋼	高原温泉道路 0212	層雲峡	15.40	4.70	1966	55	2016	対策内容	定期点検				定期点検		〈――〉 【基礎】根継工(仮締切工含む)-A2基礎			
高原橋 0082 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:B	その他	H型鋼	高原温泉道路 0212	層雲峡	15.50	4.70	1966	55	2016	対策内容	定期点検				定期点検				〈――〉 【床版】断面修復工、 道層石灰除去工(間詰部) 【支承】普座材料打換 (シヤッキアップなし)	
峡谷橋 0083 健全性診断区分:I 維持管理区分:A	1級	銅溶接橋	層雲峡1号線 0199	層雲峡	33.80	8.00	1994	26	2016	対策内容	定期点検				定期点検					
大雪跨線橋 0084 健全性診断区分:Ⅱ 維持管理区分:A	その他	銅溶接橋 RC橋	大雪本通り 0221	栄町54番地3	209.50	10.00	1973	48	2019	対策内容			定期点検					定期点検		
今後の修繕・架替え事業費(億円)											0.843	0.090	0.068	0.089	0.018	0.024	0.031	0.010	0.020	0.000